

## 設備点検のチェックポイント

項目		チェックポイント
井戸設置場所及び 周辺の状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>① 井戸設置場所や周辺に人や動物が容易に侵入できないようにしているか。</li> <li>② 井戸の周辺は清潔にしているか。</li> <li>③ 井戸周辺に汚染のおそれのある設備、機器等を設置していないか。</li> </ul>
井戸本体の状態		<ul style="list-style-type: none"> <li>① 破損、亀裂及び漏水はないか。</li> <li>② 井戸本体に汚染のおそれのある開口部や接合部にすき間はないか。</li> <li>③ 井戸にふたのある場合、施錠されているか。また、密閉性が確保されているか。ふたに腐食等がないか。</li> </ul>
設備及び給水管等の状態		<ul style="list-style-type: none"> <li>① ポンプ等の設備に著しい劣化、漏水等がないか。</li> <li>② 井戸水の配管が水道水等他の配管、設備に直接連結されていないか。水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないか。</li> </ul>
消毒設備を 有する場合	消毒設備の作動 状況	注入ポンプ等が正常に作動し、薬液が適正量注入されているか。
	消毒液貯留 タンク等の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 貯留タンクに消毒液が入っているか。</li> <li>② 薬液は安全に保管されているか。</li> </ul>