

用途		電灯	コン セント	LAN/Wi-Fi				OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械警備		給水	給湯	ガス	空調	換気	備考
		照度 (Lx)		行政 LAN	教育 LAN	一般 LAN	児相 LAN	フリー Wi-Fi	外線	内線							市	児相						
子ども 発達 セン ター	療育エリア																○							
	療育エリアエントランス	300以上	○			△		△		○		○	○			○							○	
	療育室①～⑨	500以上	○(4以上)			△		△		○		○	○			○			○	○		○	○	手洗い(混合水栓)3口(蛇口の1つはノズルが伸縮するもの)
	子ども用トイレ (療育室①～⑧)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	幼児用手洗い、幼児用小便器、幼児用大便器(暖房便座)、幼児用トイレブース、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク、幼児用シャワーパン、オムツ交換台、清掃用具入れ
	療育室収納 (療育室①～⑧)	200以上										○	○										○	
	感覚訓練室(水)	500以上						△		○		○	○			○			○	○		○	○	シャワー、ミストシャワー
	子ども用トイレ (療育室⑨、感覚訓練室(水))	200以上	○									○	○		○				○	○			○	幼児用手洗い、幼児用小便器、幼児用大便器(暖房便座)、幼児用トイレブース、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク、幼児用シャワーパン、オムツ交換台、清掃用具入れ
	療育室収納 (療育室⑨、感覚訓練室(水))	200以上										○	○										○	
	水訓練室	500以上	○(4以上)					△		○		○	○			○			○	○		○	○	
	男子更衣室(水訓練)	200以上										○	○										○	
	女子更衣室(水訓練)	200以上										○	○										○	
	多機能トイレ(水訓練)	200以上	○(4以上)									○	○		○				○				○	手洗い、大便器(暖房便座)、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり
	子ども用トイレ(水訓練)	200以上	○(4以上)							○		○	○		○				○				○	幼児用手洗い、幼児用小便器、幼児用大便器(暖房便座)、幼児用トイレブース、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク、清掃用具入れ
	機械室(水訓練)	200以上	○(4以上)									○	○										○	
	感覚訓練室(音・光)	500以上	○(4以上)			△		△		○		○	○	○	○	○						○	○	調光システム
	多目的室	500以上	○(4以上)			△		△		○		○	○	○		○						○	○	
	プレイルーム	500以上	○(4以上)			△		△		○		○	○	○		○						○	○	
	子ども用トイレ (プレイルーム)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	幼児用手洗い、幼児用小便器、幼児用大便器(暖房便座)、幼児用トイレブース、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク、清掃用具入れ
	収納(プレイルーム)	200以上										○	○											
	調理室	500以上	○							○		○	○			○			○	○	○	○	○	厨房機器、手洗い、大便器(暖房便座)、鏡、紙巻器(2連)
	託児室・保護者控室	300以上	○					△		○		○	○			○			○	○		○	○	手洗い
	静養室	500以上	○			△				○		○	○			○						○	○	調光システム
	医務室	500以上	○			△			○	○		○	○			○			○	○		○	○	手洗い(混合水栓)、オストメイト ※冷蔵庫設置想定
	ミーティングルーム	750以上	○			△			○	○		○	○			○						○	○	
	作業室	750以上	○			△				○		○	○			○						○	○	
	トイレ(男)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、小便器、大便器、トイレブース、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
	トイレ(女)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い、幼児用便器、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、擬音装置、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク

用途			電灯	コン セント	LAN/Wi-Fi					OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械警備		給水	給湯	ガス	空調	換気	備考	
			照度 (Lx)		行政 LAN	教育 LAN	一般 LAN	児相 LAN	フリー Wi-Fi		外線	内線							市	児相							
		多機能トイレ	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い、大便器(暖房便座)、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり		
		倉庫(教材用)	200以上	○									○	○						○				○			
		倉庫(リネン用)	200以上	○									○	○						○	○			○			
		倉庫(その他)	200以上	○									○	○										○			
	医療・相談エリア																	○									
		医療相談エリアエントランス	300以上	○					△			○		○	○				○						○		
		受付	300以上	○			△		△		○	○		○	○									○	○		
		医師控室	500以上	○			△			○	○	○		○	○				○					○	○		
		待合スペース	300以上	○					△					○	○				○					○	○		
		診察室	500以上	○			△		△		○	○		○	○				○			○	○		○	○	手洗い(混合水栓)、オストメイト ※冷蔵庫設置想定
		聴力検査室	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		発達検査室	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		心理指導室	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		言語聴覚室	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		言語・心理指導室(教材室)	500以上	○			△					○		○	○				○					○	○		
		作業療法室①	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		作業療法室②	500以上	○			△		△			○		○	○				○			○		○	○	手洗い(混合水栓)	
		初回相談室①	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		初回相談室② (運動機能評価室)	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		理学療法室	500以上	○			△		△			○		○	○				○			○		○	○	手洗い(混合水栓)	
		計画相談室	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		相談室	500以上	○			△		△			○		○	○				○					○	○		
		多機能トイレ	200以上	○										○	○		○					○	○			○	手洗い、大便器(暖房便座)、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり
		子ども用トイレ	200以上	○										○	○		○					○	○			○	幼児用手洗い、幼児用小便器、幼児用大便器(暖房便座)、幼児用トイレブース、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク、幼児用シャワーパン、オムツ交換台、清掃用具入れ
子ども家庭支援センター																											
	待合スペース	300以上	○					△					○	○									○	○			
保健 セン ター	健診エリア																	○									
		受付(ロビー)	500以上	○	△				△	○	○	○	○	○		○	○							○	○		
		尿検査室	500以上	○								○		○	○			○			○	○		○	○	汚物流し(混合水栓)、手洗い(混合水栓)	
		健康教育室(予診室)	500以上	○	△				△			○		○	○	○		○			○	○		○	○	手洗い(混合水栓)	
		SVS測定室	500以上	○	△				△			○		○	○			○						○	○		
		身体測定室	500以上	○	△				△			○		○	○			○			○	○		○	○	手洗い(混合水栓)	
		診察待合室	500以上	○					△			○		○	○			○						○	○		
		診察室	500以上	○	△				△			○		○	○			○			○	○		○	○	手洗い(混合水栓)	
		着替え室	500以上	○								○		○	○			○						○	○		
	歯科診察室	500以上	○	△				△	○		○		○	○			○			○	○		○	○	OA床(機器重量配慮)、手洗い(混合水栓)		

用途			電灯	コン セント	LAN/Wi-Fi				OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械警備		給水	給湯	ガス	空調	換気	備考	
			照度 (Lx)		行政 LAN	教育 LAN	一般 LAN	児相 LAN		フリー Wi-Fi	外線							内線	市							児相
		歯科予防室	500以上	○	△				△			○		○	○		○			○	○		○	○	手洗い(子供用3口、大人用1口、又は踏み台付き4口)	
		歯科準備室	500以上	○								○		○			○			○	○		○	○	SUS流し(2槽、混合水栓)、手洗い、洗濯パン,オートクレーブ・ウォッシャー用コンセント	
		相談室	500以上	○	△				△			○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	アイランドキッチン(3口)、手洗い、洗濯パン ※冷蔵庫・オープンレンジ・ミキサー設置想定	
		倉庫	200以上	○									○	○										○		
	その他																	○								
		栄養指導室	500以上	○	△				△		○	○		○	○			○			○	○	○	○	○	調理台(ガスコンロ3口)、手洗い(混合水栓)、洗濯パン、姿見鑑、 ※冷蔵庫・オープンレンジ設置想定
休日・ 準 夜 急 患 子 ど も ク リ ニ ック	診療エリア																	○							緑現在ないが必要か要検討	
		受付・感染症受付	500以上	○			△		△		○	○		○	○			○						○	○	
		待合室	500以上	○					△					○	○			○						○	○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり
		待合室用トイレ	200以上	○										○	○		○			○	○				○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
		スタッフルーム	500以上	○			△				○	○	○	○	○			○			○	○		○	○	SUS流し(水栓1口(混合水栓)) ※冷蔵庫・オープンレンジ・ミキサー設置想定
		更衣室	300以上	○										○	○									○	○	
		処置室	500以上	○			△		△					○	○			○			○	○		○	○	SUS流し(水栓1口(混合水栓))、洗濯パン、オートクレーブ・ウォッシャー用コンセント
		処置室用トイレ	200以上	○										○	○		○			○	○				○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
		調剤室(薬剤情報室)	500以上	○			△							○	○			○						○	○	
		診察室①②	500以上	○			△		△					○	○			○						○	○	
		感染症待合室	500以上	○					△					○	○			○						○	○	
		感染症待合室用トイレ	200以上	○										○	○		○			○	○				○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
		感染症診察室①②	500以上	○			△				○	○		○	○			○			○	○		○	○	SUS流し(水栓1口(混合水栓))
	スタッフ用廊下	500以上	○																○				○	○	手洗い	
市機能	一体利用エリア																	○								
		多目的ホール	500以上	○					△			○	○	○	○	○								○	○	
		総合事務室	750以上	○(100以上)	△					○	○	○	○	○		○(表示)		○(副)		○				○	○	
		倉庫(文書保管用)																								
		会議室(特大)	500以上	○(12以上)	△				△	○		○	○	○	○			○						○	○	
		会議室(大)	500以上	○(8以上)	△				△	○		○	○	○	○			○						○	○	
		会議室(中)	500以上	○(4以上)	△				△	○		○	○	○	○			○						○	○	
		会議室(小)	500以上	○(4以上)	△				△	○		○	○	○	○			○						○	○	
		相談室(中)	500以上	○					△			○		○	○									○	○	
		相談室(小)	500以上	○					△			○		○	○									○	○	
		更衣室(男)	300以上	○										○	○					○				○	○	手洗い
		更衣室(女)	300以上	○										○	○					○				○	○	手洗い
		休憩室(男)	300以上	○										○	○					○				○	○	※冷蔵庫、レンジ設置想定
		休憩室(女)	300以上	○										○	○					○				○	○	※冷蔵庫、レンジ設置想定

[illegible]

用途		電灯	コン セント	LAN/Wi-Fi				OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械警備		給水	給湯	ガス	空調	換気	備考
		照度 (Lx)		行政 LAN	教育 LAN	一般 LAN	児相 LAN	フリー Wi-Fi	外線	内線							市	児相						
保護所エリア	居室(一般)	500以上	○					△			○	○	○									○	○	
	居室(幼児)	500以上	○					△			○	○	○									○	○	
	リビング(一般)	500以上	○			△	△	△				○	○			○						○	○	
	リビング(幼児)	500以上	○			△	△	△				○	○			○						○	○	
	食堂	500以上	○				△	△		○		○	○						○	○		○	○	水栓4口(自動水栓)
	浴室(男)	300以上										○	○		○				○	○	○		○	大風呂(カラン3口程度)、UB1216
	浴室(女)	300以上										○	○		○				○	○	○		○	大風呂(カラン3口程度)、UB1216、US1208
	浴室(幼児)	300以上										○	○		○				○	○	○		○	大風呂(カラン3口程度)、UB1216、US1208
	脱衣スペース(男)	300以上	○									○	○		○								○	
	脱衣スペース(女)	300以上	○									○	○		○								○	
	脱衣スペース(幼児)	300以上	○									○	○		○								○	
	トイレ(浴室)(男)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い、手洗い(混合水栓)、シャワー温水洗浄、小便器、大便器、トイレブース、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
	トイレ(浴室)(女)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い、手洗い(混合水栓)、シャワー温水洗浄、大便器、擬音装置、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
	トイレ(浴室)(幼児)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い、手洗い(混合水栓)、幼児用小便器、シャワー温水洗浄、大便器、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
	学習室①②③④	500以上	○			△	△	△		○		○	○	○		○						○	○	
	学習準備室	300以上	○				△					○	○									○	○	
	体育館兼多目的スペース	500以上	○				△	△				○	○	○		○						○	○	
	トイレ(学習)(男)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い(混合水栓)、シャワー温水洗浄、小便器、大便器、トイレブース、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
	トイレ(学習)(女)	200以上	○									○	○		○				○	○			○	手洗い(混合水栓)、幼児用小便器、シャワー温水洗浄、大便器、擬音装置、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク
	相談室①②	500以上	○				△			○		○	○		○	○						○	○	
	心理療法室兼心理判定室	500以上	○				△			○		○	○		○	○						○	○	
	公務室	500以上	○				△	△	○	○	○	○	○		○ (表示)	○			○			○	○	
	厨房	500以上	○							○		○	○						○	○	○	○	○	厨房機器、手洗い(自動水栓、混合水栓)
	食品庫	200以上	○									○	○									○	○	
	調理員室	500以上	○			△				○		○	○									○	○	
	インテーク室	500以上	○			△	△			○		○	○		○	○						○	○	
	静養室	300以上	○									○	○			○						○	○	
	トイレ(共用)(男・女)	200以上	○									○	○		○				○	○		○	○	手洗い(混合水栓)、シャワー温水洗浄、大便器、擬音装置、鏡、紙巻器(2連)、スロップシンク
	多機能トイレ	200以上	○									○	○		○				○	○		○	○	手洗い(混合水栓)、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、トイレブース、擬音装置、鏡、オストメイト、紙巻器(2連)、各種手すり

用途			電灯	コン セント	LAN/Wi-Fi					OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械警備		給水	給湯	ガス	空調	換気	備考
			照度 (Lx)		行政 LAN	教育 LAN	一般 LAN	児相 LAN	フリー Wi-Fi		外線	内線							市	児相						
		医務室	500以上	○			△	△				○	○		○	○				○	○		○	○		
		洗濯室	200以上	○									○	○						○		○		○	洗濯パン	
		私物保管庫①②	200以上	○									○	○										○		
		リネン庫	200以上	○									○	○										○		
		倉庫①②③	200以上	○									○	○										○		
	共通エリア																									
		会議室(大)	500以上	○				△	△	○		○	○	○	○	○		○						○	○	
		会議室(中)	500以上	○				△	△	○		○	○	○	○	○		○						○	○	
		更衣室・休憩室(男)	300以上	○										○	○					○				○	○	
		更衣室・休憩室(女)	300以上	○										○	○					○				○	○	
		清掃員控室	300以上	○										○	○									○	○	
		公共施設内の共用部	総合案内	300以上	○					△			○		○	○									○	○
キッズスペース	300以上		○					△					○	○									○	○		
ベビーカー置き場	150以上		○										○	○										○		
交流・休憩スペース	300以上		○					△				○	○	○					○	○	○	○	○	○		
授乳室	300以上		○										○	○		○	○			○	○		○	○	SUS流し(台下収納扉付)、授乳用チェア、おむつ交換台	
医務室	500以上		○						○	○	○		○	○		○			○	○		○	○		手洗い(混合水栓)	
防災備蓄倉庫	200以上		○										○	○					○			○	○			
トイレ(男)	200以上		○											○	○		○			○	○			○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、小便器、大便器、トイレブース、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク	
トイレ(女)	200以上		○											○	○		○			○	○			○	手洗い、幼児用便器、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、擬音装置、鏡、姿見鏡、紙巻器(2連)、各種手すり、スロップシンク	
多機能トイレ	200以上	○											○	○		○			○	○			○	手洗い、シャワー温水洗浄・暖房便座、大便器、トイレブース、擬音装置、鏡、オストメイト(1階)、紙巻器(2連)、各種手すり		
給湯室	300以上	○											○	○					○	○			○	ミニキッチン		
(合用建築物全体)	エントランス	300以上	○					△		○		○	○	○			○			○			○	○	タクシー電話、給水機	
	管理人室	500以上	○			△		△	○	○	○	○	○	○		○ (表示)	○	○ (受信)					○	○		
	管理人控室	500以上	○			△					○		○	○			○			○			○	○	手洗い	
	清掃員控室	500以上	○								○		○	○			○			○			○	○	手洗い	
	機械室	100以上	○										○	○						○				○	手洗い	
	ゴミ置き場	200以上	○										○	○						○				○	水栓柱	
	廊下・階段	150以上	○										○	○						○				○	1階のみ給水機	

【凡例】○:設置(数量は機能に応じて設定) △:空配管対応