


	A-1案 (体育館を校庭側に配置)	A-2案 (プールを5階に配置)
 <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> 150mトラック 50m直線路 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲：敷地への出入口 ▲：建物への出入口 ←---：開放エリア 		
<p>よいところ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体育館と校庭が近接している配置のため、災害時の防災物資の運搬や避難所としての使用がしやすい 体育の授業や運動会等の際に、体育館の器具庫から校庭へ物品の持ち運びがしやすい 	<ul style="list-style-type: none"> 学校専用エリアと開放エリアのゾーニングが明確であり、日々の管理がしやすい 学校専用エリアと開放エリアのゾーニングが明確であり、児童が過ごしやすいと感じる 外部で使う物品は外部倉庫で対応できるならよい（体育館の位置） 校庭が広く確保できるため良い 校庭が広く、花壇や畑のスペースを確保しやすいため良い
<p>気になるところ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 南側道路に面して児童出入口と地域・車両出入口が同じ位置に並んでいるのは、安全上よくない 車両出入口は南側道路に面して無い方が安全であり、校庭面積も広く確保できる 地域・車両出入口は、北側と南側に2箇所必要なのか 学校専用エリアと開放エリアのゾーニングは明確にしたい 	<ul style="list-style-type: none"> プールは開放利用の対象とするのか 5階に配置すると動線が長く、利用しづらいのではないかと 学童は1階に配置するほうがよい 学童は保護者の送迎を考慮すると、門からの動線が短い配置が望ましい 地域・車両出入口（駐車場）から体育館への距離が少し遠い 体育館から校庭までのスムーズな動線があるとよい
<p>共通・その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> 校舎の耐用年数は何年を想定しているのか →80年を想定している（メンテナンス改修は行う） 子どもたちのためにもプールは残してほしい →今後、町田市で方針を検討する 5階にプールを設置すると水を圧送する負担が大きいと思われるが、体育館の地下にプールを設置する案はないのか →日光による水温の上昇がなく、温水としなければならないため難しいと考える また、地下工事は工事費が増大してしまう プールを設置しない場合は、防火水槽はどのように整備するのか →地下ピットに設けること等が考えられる。 	<ul style="list-style-type: none"> 体育館は2階に配置すると、その1階部分に有効に諸室を配置できるのではないかと 体育館は2階に格技場等があるような計画でもよいのではないかと →日影規制、斜線制限のため体育館については、A-2案は複層化できない また、A-1案は近隣への圧迫感等の影響に考慮が必要 普通教室が2階以上の配置となり、植物の世話等を校庭で行う機会が減ってしまうのではないかと 給食室等の1階に配置している面積が大きい諸室を2階にも分散配置して、1階に普通教室を配置する工夫はできないかと →普通教室は2階以上からでも、校庭までの動線を極力短くする工夫は可能と考える 給食室はフロアを分散すると効率が悪くなるため、1階にまとめるほうが適切と考える 植物の世話のしやすさ等のため、2階にテラスを設けてもよいのではないかと →テラスやデッキの設置は安全性の配慮が必要