第 11 回運営協議会
【資料 4】

町田市バイオエネルギーセンター消防訓練の実施について（報告）

１　訓練実施日　　２０２６年７月１日（水）１１時から１２時まで

２　出火想定場所　　管理棟３階　男性更衣室洗濯乾燥機

３　今回の訓練目標

①初期消火活動を行うが、延焼拡大により避難する

②各フロアーに取り残さない避難誘導（残留者確認）

③階段通路を２か所使った分散避難⇒今後収容人員が増加する予定。

④近隣施設等に配慮した情報伝達訓練

４　参加者　　５１名（管理棟内職員）

５　まとめ

「訓練　管理棟３階　男性更衣室洗濯乾燥機から出火。自衛消防隊は本部を設置し、３階地区隊は現場確認せよ」との放送により訓練が開始されました。

３階地区隊の初期消火班は付近の消火器を持参して初期消火にあたりましたが、延焼拡大の想定により全員避難を実施しました。（写真①）

（写真①）

また、出火想定場所が管理棟の中心付近であったことから、２か所の階段通路へ分散して避難誘導を行う運用を実施いたしました。その結果、滞留することなく円滑な避難が可能となり、訓練の成果として確認できました。（写真②③④）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

６　次回の消防訓練（２０２６年度内実施予定）

次回の消防訓練では、消防設備等の取り扱い方法を習得する訓練を予定しています。