

# 鉄骨造建築物の応急危険度判定調査表

集計欄は数字で記入

S

整理番号 \_\_\_\_\_ 調査日時 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 午前・午後 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分 調査回数 \_\_\_\_\_ 回目  
調査者氏名（都道府県／No） \_\_\_\_\_（ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ）  
\_\_\_\_\_（ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ）

整理番号  
\_\_\_\_\_

建築物番号  
\_\_\_\_\_

住宅地図整理番号  
\_\_\_\_\_

## 建築物概要

- 1 建築物名称 \_\_\_\_\_ 1.1 建築物番号 \_\_\_\_\_  
2 建築物所在地 \_\_\_\_\_ 2.1 住宅地図整理番号 \_\_\_\_\_  
3 建築物用途 1.戸建て専用住宅 2.長屋住宅 3.共同住宅 4.併用住宅 5.店舗 6.事務所  
7.旅館・ホテル 8.庁舎等公共施設 9.病院・診療所 10.保育所 11.工場  
12.倉庫 13.学校 14.体育館 15.劇場、遊戯場等 16.その他（ \_\_\_\_\_ ）  
4 構造形式 1.ラーメン構造 2.ブレース構造 3.プレファブ 4.その他（ \_\_\_\_\_ ）  
5 階数 地上 \_\_\_\_\_ 階 地下 \_\_\_\_\_ 階  
6 建築物規模 1階寸法 約ア \_\_\_\_\_ m × イ \_\_\_\_\_ m

3 \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_  
地上 \_\_\_\_\_ 階  
地下 \_\_\_\_\_ 階  
ア \_\_\_\_\_ m  
イ \_\_\_\_\_ m

調査 調査方法：(1. 外観調査のみ実施 2. 内観調査も併せて実施)

- 1 一見して危険と判定される。(該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ)

調査方法  
\_\_\_\_\_

1 \_\_\_\_\_

1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階	2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ
3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜	4. その他（ _____ ）

## 2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度

	Aランク	Bランク	Cランク
①隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険	1. 危険無し	2. 不明確	3. 危険あり
②不同沈下による建築物全体の傾斜	1. 1/300 以下	2. 1/300～1/100	3. 1/100 超
③建築物全体又は一部の傾斜			
傾斜を生じた階上の階数が1階以下の場合	1. 1/100 以下	2. 1/100～1/30	3. 1/30 超
傾斜を生じた階上の階数が2階以上の場合	1. 1/200 以下	2. 1/200～1/50	3. 1/50 超
④部材の座屈の有無	1. 無し	2. 局部座屈あり	3. 全体座屈あるいは著しい局部座屈
⑤筋違の破断率	1. 20%以下	2. 20%～50%	3. 50%超
⑥柱梁接合部及び継手の破壊	1. 無し	2. 一部破断あるいは亀裂	3. 20%以上の破断
⑦柱脚の破損	1. 無し	2. 部分的	3. 著しい
⑧腐食の有無	1. ほとんど無し	2. 各所に著しい錆	3. 孔所が各所に見られる
危険度の判定	1. 調査済み 全部Aランクの場合 (要内観調査)	2. 要注意 Bランクが3以内の 場合	3. 危険 Cランクが1以上又はBランク が4以上

① \_\_\_\_\_

② \_\_\_\_\_

③ \_\_\_\_\_

被害最大の階

\_\_\_\_\_ 階

④ \_\_\_\_\_

⑤ \_\_\_\_\_

⑥ \_\_\_\_\_

⑦ \_\_\_\_\_

⑧ \_\_\_\_\_

判定

\_\_\_\_\_

## 3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度

	Aランク	Bランク	Cランク
①屋根材	1. ほとんど無被害	2. 著しいずれ	3. 全面的にずれ、破損
②窓枠・窓ガラス	1. ほとんど無被害	2. 歪み、ひび割れ	3. 落下の危険有り
③外装材 湿式の場合	1. ほとんど無被害	2. 部分的なひび割れ、隙間	3. 顕著なひび割れ、剥離
④外装材 乾式の場合	1. 目地の亀裂程度	2. 板に隙間が見られる	3. 顕著な目地ずれ、板破壊
⑤看板・機器類	1. 傾斜無し	2. わずかな傾斜	3. 落下の危険有り
⑥屋外看板	1. 傾斜無し	2. わずかな傾斜	3. 明瞭な傾斜
⑥その他（ _____ ）	1. 安全	2. 要注意	3. 危険
危険度の判定	1. 調査済み 全部Aランクの場合	2. 要注意 Bランクが1以上ある場 合	3. 危険 Cランクが1以上ある場 合

① \_\_\_\_\_

② \_\_\_\_\_

③ \_\_\_\_\_

④ \_\_\_\_\_

⑤ \_\_\_\_\_

⑥ \_\_\_\_\_

⑦ \_\_\_\_\_

判定

\_\_\_\_\_

総合判定（調査の1で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の2と3の大きい方の危険度で判定する。）

1. 調査済（緑）      2. 要注意（黄）      3. 危険（赤）

総合判定

\_\_\_\_\_

コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。）

コメントは判定ステッカーの注記と同じとする。