

現場受入検査表

工 事 名

試 験 日 年 月 日

天 候 気温 °C

立 会 者

鉄骨会社

現場検査士認定番号

現場検査士

軸力計番号

ボルトメーカー名

品名・等級			
ボルトサイズ			
ロット番号			
ボルト軸力 (KN)	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	平均値		
判定			

ボルト軸力の判定基準（平均値）

単位(KN)

呼び径	常温時 (10~30°C)	常温以外 (0~60°C)
S10T M 16	110 ~ 133	106 ~ 139
S10T M 20	172 ~ 207	165 ~ 217
S10T M 22	212 ~ 256	205 ~ 268
S10T M 24	247 ~ 298	238 ~ 312
S10T M 27	322 ~ 388	310 ~ 406
S10T M 30	394 ~ 474	379 ~ 496

注：検査状況写真を添付のこと