

## 町田市子ども創造キャンパスひなた村修繕記録

2019年度		2020年度		2021年度	
修繕箇所	内容	修繕箇所	内容	修繕箇所	内容
ホール水栓	便器フラッシュ弁交換	ホール舞台床	破損による仮修繕	冷温水発生機	漏水修繕
玄関自動ドア	開閉不具合の修繕	事務室系統エアコン	漏水対応	冷温水発生機	漏水修繕
隣接民間駐車場の車両修繕	ひなた村敷地からの倒木による車両の傷修復	外トイレ	便器器具交換	給水ポンプ1号機	漏水修繕
ホール冷温水発生機	作動不具合の緊急対応	事務室系統エアコン	作動不具合の対応	ホール舞台床	破損部分の張替
ホール冷温水発生機	作動不具合の緊急対応	ホール	破損部分の本張替	ホール音響設備	作動不具合の対応
ホール冷温水発生機	部品交換修繕	ホール	移動観覧席制御盤 PLC電池交換	第2・第3レクルーム系統エアコン	作動不具合の対応
空冷マルチエアコン	作動不具合による室外機修繕	和室系統エアコン	作動不具合の対応		
空冷マルチエアコン	作動不具合による室外機修繕				
本館内トイレ小便器	作動不具合によるセンサー交換				
事務室蛍光灯	蛍光管安定器交換				
外トイレ小便器	作動不具合によるセンサー交換				
空冷マルチエアコン	作動不具合による室外機修繕				
加圧給水ポンプ2号機	フロースイッチ交換				