

雨水濾過装置定期点検・清掃内容

NO	点検機器名称	点検内容	点検回数
1	制御盤	正常回転による濾過運転、逆洗浄による濾過運転、外部流入用 第1・2バルブ清掃、屋内濾過用フィルター装置清掃、屋外濾過用フィルター装置清掃、コンプレッサー・圧力制御盤・清掃・水抜き、濾過装置本体各部清掃、濾過積算タイマー時間確認、雑用水槽残留塩素測定、その他必要事項	6回／年
2	濾過ポンプ		
3	循環ポンプ		
4	逆洗浄ポンプ		
5	エアーコンプレッサー		
6	塩素注入装置NO.1		
7	塩素注入装置NO.2		
8	濾過積算タイマー		
9	雨水取水自動弁		
10	バルブ制御自動弁		
11	雨量計		

空調及びポンプ設備機器点検概要

NO	設備名	点検内容	点検回数
1	冷却塔設備	外観、損傷、腐食、振動、異音、据え付け状態、ベアリング、Vベルト摩耗状況、電流値等の測定、絶縁抵抗、清掃、フィルター清掃、その他必要事項	1回／年
2	冷温水発生機		4回／年
3	冷却水ポンプ		1回／年
4	冷温水ポンプ		1回／年
5	冷温水ヘッダー		1回／年
6	膨張タンク		1回／年
7	排風機		1回／年
8	送風機		1回／年
9	ファンコイル		2回／年
10	全熱交換機（ロスナイ）		2回／年
11	空調機		1回／年
12	天井扇		2回／年
13	レンジフード		2回／年
14	有圧扇		2回／年
15	ガスヒートポンプ（屋内機）		4回／年
16	ガスヒートポンプ（屋外機）		1回／年