

88. 水道の普及状況

(各年4月1日現在)

年次	区分	給水世帯数	給水人口	行政区域内		普及率(%)
				世帯数	人口	
昭和58年		95 244	295 929	95 892	301 924	98.0
59		97 878	302 774	98 999	308 689	98.1
60		100 962	309 609	101 667	314 666	98.4
61		104 658	317 794	105 164	322 698	98.5

注:人口には外国人を含む

資料 88~91 水道部

89. 給水量の推移

区分 年度	年間給水量 (m ³)	一日最大 給水量(m ³)	一日平均 給水量(m ³)	一人一日最大 給水量(m ³)	一人一日平均 給水量(m ³)
昭和57年	32 466 944	109 961	88 950	0.371	0.305
58	34 644 640	120 558	94 657	0.401	0.291
59	35 812 800	128 826	98 116	0.417	0.318
60	35 501 700	119 656	97 265	0.377	0.306

90. 口径別給水量の推移

区分		年度	昭和58年度	59	60
総	数	栓 数	100 921	104 293	109 117
		給水量 (m ³)	28 832 672	30 178 336	31 065 357
口	13 mm	栓 数	36 325	36 454	36 963
		給水量 (m ³)	6 970 350	7 032 008	6 997 065
20	栓 数	62 235	65 388	69 626	
	給水量 (m ³)	16 351 579	17 455 057	18 377 646	
25	栓 数	1 345	1 432	1 486	
	給水量 (m ³)	1 042 550	1 074 453	1 106 327	
30	栓 数	87	95	113	
	給水量 (m ³)	191 588	205 474	232 405	
40	栓 数	334	340	351	
	給水量 (m ³)	933 020	1 001 723	1 048 742	
50	栓 数	100	100	106	
	給水量 (m ³)	707 743	734 480	748 505	
75	栓 数	65	67	73	
	給水量 (m ³)	718 936	745 780	754 616	
100mm 以上	栓 数	70	69	64	
	給水量 (m ³)	1 558 474	1 605 543	1 477 880	
共同住宅扱い	栓 数	364	348	335	
	給水量 (m ³)	358 432	323 818	322 171	

注:56年度以前の共同住宅扱いについては、口径13mmに含まれる

91. 水の供給源別取水量の推移

(単位:m³)

年度	区分	総 数	水 源 井	都 受 水
昭和58年		34 645 564	2 319 160	32 326 404
59		35 813 034	1 874 608	33 938 426
60		35 501 700	2 510 900	32 990 800

注:各施設別の純取水量をあらわし、他施設からの取水分を除く